



Miasto i Gmina Włodowice

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel. (34) 315-30-01 lub (34) 315-30-30, fax (34) 315-30-31

e-mail: ug@wlodowice.pl

Włodowice, dnia 30.04.2024 r.

Znak sprawy: ZP-IX.271.014.2024

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach w ramach zadania pn. „Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi.

Zapytanie 2:

Pytanie 1:

Proszę o uszczegółowienie. W części rysunkowej drzwi ppoż opisane są jako EI 30 a w opisie w części ppoż jako EI 60.

Odpowiedź:

Dla projektowanego lokalu żłobka wymagane są drzwi EI30.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie rysunku zbrojenia ławy fundamentowej - zbrojenie główne, strzemiona i ich lokalizacja w przekroju.

Odpowiedź:

Ściana fundamentowa nie wymaga zbrojenia.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej

Odpowiedź:

Zestawienie stali w załączeniu.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej

Odpowiedź:

Zestawienie stali w załączeniu.

Pytanie 5:

Na rysunku PT 11 ujęto elementy nie uwidocznione w przedmiarze jak przewijak, lustra, regał itp. Proszę o sprecyzowanie czy elementy wyposażenie łazienki wchodzi w zakres do realizacji i o ile wchodzi proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem parametrów wyposażenia.

Odpowiedź:

Elementy wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres robót budowlanych, zostały ujęte w opracowaniu w celu uzgodnienia funkcji i wymagań higieniczno – sanitarnych.

Pytanie 6:

Roboty malarskie. Zostały ujęte w przedmiarze budowlanym a także w przedmiarze elektrycznym poz 71 i 72. Proszę o potwierdzenie, że zakres ujęty w przedmiarach jest prawidłowy.

Odpowiedź:

W związku ze zdublowaniem robót malarskich w przedmiarze budowlanym i elektrycznym należy przyjąć przedmiar dla robót budowlanych. Poz. 71 i 72 z przedmiaru elektrycznego nie należy wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 7:

W opisie w pkt 3.3.4 ujęto "daszek szklany podwieszany nad wejściem 3,3 x 1,0 m = 3,3 m²". Element nie ujęty w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie i podanie rozwiązania mocowania do konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru budowlanego poprzez dodanie nowej pozycji nr 64A zawierającej daszek szklany wym. 3,3 x 1,0.

Należy przyjąć daszek typowy – szklany, podwieszany nad wejściem, wymiary: 3,3 x 1,0m = 3,3 m².

Elementy składowe:

- 4 profile ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) 60 x 120 mm dł. ok. 85 cm
- 4 cięgna ze stali nierdzewnej gr. 10 mm
- dedykowane do konstrukcji aluminiowych słupowych zestawy montażowe – 8 zest.
- mocowanie do szkła typu rotule średnicy 50 mm – 8 zestawów ze wspornikami
- szkło bezpieczne, wystawowe bezbarwne VSG i ESG, klejone na folii PVB.

Daszek przeznaczony do budynków powyżej 2 kondygnacji wg. wymagań „Warunków technicznych(...)”: „Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych skrzydeł okiennych lub szyb.”.

Zapytanie 3:**Pytanie 1:**

W przedmiarze robót brak jest posadzki z płytek gresowych łazienki (9,90m² - płytki o wym. 20x90 cm) oraz wiatrołapu (6,80 m²). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru budowlanego dodając nowe pozycje 88A,88B i 89A

Pytanie 2:

W poz. 91 "Ocyklinowanie posadzek z deszczulek" przedmiar obejmuje zawyżoną ilość o 50,55m². Wskazuje to na jadalnię która jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru budowlanego w pozycji nr 91 i 92.

Dokument podpisany przez:

Z up. Burmistrza

Małgorzata Konarska

Sekretarz Miasta i Gminy Włodowice

Załącznik:

1. Zestawienie stali.
2. Poprawiony przedmiar budowlany.

Rozdzielnik:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania <https://e-zp.wlodowice.pl/>;
2. a/a.